

# Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Abbildung 1: Innenansicht Science Center Wald

## Wälderhaus – Science Center Wald

Anschrift

Science Center Wald  
Am Inselfpark 19  
21109 Hamburg

Kontaktdaten

Tel.: 040 – 30 21 56 530  
E-Mail: [info@waelderhaus.de](mailto:info@waelderhaus.de)  
Web: [www.waelderhaus.de](http://www.waelderhaus.de)



# Prüfergebnis

Der Betrieb **Wälderhaus – Science Center Wald** wurde am 21. Januar 2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2015 bis April 2018** führen.



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiver Beeinträchtigung**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“ haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis











						Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>						
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Kasse / Empfang / Rezeption</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Ausstellungsraum EG</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Ausstellungsraum OG</b>	✓	✓	✓	-		Die Galerie verengt sich teilweise auf 130 cm.
<b>Gastronomie</b>	✓	✓	✓	✓		
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	✓	✓	✓		

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



## Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

	<p><b>teilweise barrierefrei</b> für Menschen mit <b>Gehbehinderung</b>                  (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p><b>barrierefrei</b> für Menschen mit <b>Gehbehinderung</b>                  (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p><b>teilweise barrierefrei</b> für Menschen im <b>Rollstuhl</b>                  (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p><b>barrierefrei</b> für Menschen im <b>Rollstuhl</b>                  (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>



### Beschreibung des Betriebes

Der Betrieb wurde mit „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen im Rollstuhl** (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)“ ausgezeichnet. Er erfüllt u. a. in allen prüfrelevanten Bereichen die nachfolgenden Kriterien oder es stehen entsprechende Alternativen zur Verfügung:

- Alle Räume sind stufenlos zu erreichen.
- Alle Durchgänge/Türen haben eine Mindestbreite von 90 cm.
- Bewegungsflächen sind mindestens 150 cm x 150 cm groß.
- Die zu passierenden Türen sind keine Karussell- oder Rotationstüren.

Des Weiteren erfüllt dieser Betrieb weitere Qualitätskriterien. Anhand der vorliegenden Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt.

#### Haupteingang Wälderhaus

- Die zwei Doppeltüren im Haupteingang sind 120 cm breit.
- Ein Nebeneingang ist über außen über Treppen erreichbar und führt innen über eine Treppe oder alternativ einen Aufzug ins EG.

#### Zentraler Eingangsbereich mit Kasse/Rezeption/Empfang, Shop und Zugang zu allen Bereichen

- Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes beträgt 150 cm.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Der Tresen der Ticketkasse ist an der niedrigsten Stelle 82 cm, an der höchsten Stelle 102 cm hoch.
- Die Waren des Shops sind im Stehen und Sitzen einsehbar.

#### Ausstellungsräume im EG und 1. OG

- Die Tür zum Ausstellungsraum im EG ist 90 cm breit.
- Die schmalsten Durchgangsbreiten der Ausstellungsräume betragen 90 cm im EG und 110 cm im 1. OG.
- Im 1. OG sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Im EG befindet sich ein ca. 5 m langer Bereich, der geschottert ist und mit Bäumen rechts und links einen Wald simulieren soll. Durch dieses Schotterbett kann ein Rollstuhlfahrer nicht ohne fremde Hilfe rollen. Da der Betrieb ab 1. Juli 2015 ein



Integrationsbetrieb ist, sind die Mitarbeiter an der Kasse angehalten, den Schotter kurzzeitig zur Seite zu kehren, bis der Rollstuhlfahrer die Besichtigung der Ausstellung im EG beendet hat.

- Der Weg zum Ausstellungsraum im 1. OG führt über eine Galerie. Diese verengt sich teilweise auf 130 cm.
- Die Exponate sind im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Treppe auf dem Weg von der Ausstellung EG zu OG (Alternative: Aufzug, Treppe)**

- Die Treppe führt über mehr als 20 Stufen von 17 cm Höhe und hat gerade Läufe.
- Ein Handlauf steht beidseitig zur Verfügung.
- Rollstuhlfahrer fahren durch die Ausstellung zurück und mit dem Aufzug ins 1. OG.

### **Aufzug vom Eingangsbereich zum Ausstellungsraum im 1. OG (Alternative: Treppen)**

- Die Bewegungsflächen vor dem Aufzug betragen mindestens 200 cm x 200 cm.
- Die Aufzugstür ist 90 cm breit und die Kabine 110 cm x 210 cm groß.
- Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

### **Zentrale Treppe vom Eingangsbereich zum 1. OG (Alternative: Aufzug, Treppe)**

- Die Treppe führt über 27 Stufen von 19 cm Höhe und hat gerade Läufe.
- Ein Handlauf steht beidseitig zur Verfügung.

### **Restaurant Wilhelms/Café der Ausstellung, EG**

- Im Restaurant beträgt die schmalste Durchgangsbreite 110 cm.
- Es sind 55 Tische mit insgesamt 110 Sitzplätzen vorhanden.
- Die Tische sind max. 80 cm hoch und in einer Höhe von 67 cm 30 cm tief unterfahrbar.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung, EG**

- Die WC-Tür öffnet nach außen. Die Bewegungsfläche beträgt hier 300 cm x 300 cm.
- Die Bewegungsfläche vor WC und Waschbecken beträgt 175 cm x 180 cm.
- Die Bewegungsfläche links neben dem WC beträgt 99 cm x 70 cm, rechts 99 cm x 70 cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig in einer Höhe von 85 cm vorhanden.
- Das Waschbecken ist in einer Höhe von 67 cm mindestens 30 cm unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser (Schnur) vorhanden.

Fotos



Abb. 2: Haupteingang



Abb.3: Eingangsbereich



Abb. 4: Kasse / Empfang



Abb. 5: Ausstellungsraum



Abb. 6: Ausstellungsraum



Abb. 7: Aufzug



Abb. 6: Zentrale Treppe



Abb. 7: Treppe EG zu 1. OG



Abb.8: Galerie im 1. OG



Abb. 9: Restaurant / Café



Abb. 10: WC



Abb. 11: Shop