



Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Außenansicht

Museumsbauernhof Wennerstorf

Anschrift Museumsbauernhof Wennerstorf
Lindenstraße 4
21279 Wennerstorf

Kontaktdaten Tel.: 0 41 65 – 21 13 49
E-Mail: info@museumsbauernhof.de
Web: www.museumsbauernhof.de



Prüfergebnis

Der **Museumsbauernhof Wennerstorf** wurde am 21.08.2014 durch einen zertifizierten Erheber
evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2015 bis März 2018** führen.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.





In der Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“ haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.



Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

	<p>teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p>teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p>barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>



Kurzbeschreibung des Betriebes

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite von 70 cm**
- alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen






Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite von 85 cm**
- alle **Gänge/Flure** sind mind. **85 cm** breit
- alle **Räume** und Einrichtungen sind entweder **stufenlos** oder über **Schwellen von 4 cm** Höhe (im Ausstellungsbauernhof 6–16 cm Höhe) zu erreichen
- die Bewegungsflächen weisen in den **Sanitärräumen** eine **Mindestgröße von 128 cm x 65 cm** auf
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **77 cm x 57 cm**
- in den **Sanitärräumen** sind **Haltegriffe** vorhanden






Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz (öffentlich)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Ausstellungsbauernhof		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Hofcafé		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Hofladen		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Ausstellungsgebäude		✓	-	-	-	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Medien						nur zur Information

Parkplatz vom Museumsbauernhof Wennerstorf

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
Teilergebnis: Parkplatz (öffentlich)			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe		Stufe	1	2	1	2	
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird							
- zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist							
Parkplatz							IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.		G2,R2		-		-	nicht vorhanden
Weg vom Parkplatz zum Ausstellungsgebäude, Hofcafé, Hofladen							IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.		G1	✓				350 cm
Die Länge des Weges beträgt:							30 m

Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	350 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2					keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2					keine
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	0 %
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				✓	0 %


Ausstellungsbauernhof vom Museumsbauernhof Wennerstorf

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Ausstellungsbauernhof			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
		Tür zum Ausstellungsbauernhof					
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine	
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm	

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			80 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	80 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 6 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 6 cm
Hauptausstellungsgebäude Ausstellungsbauernhof						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Ausstellungsbauernhof: Türen zu den Zimmern Hinweis: Da es sich um einen Bauernhof handelt, können mehrere Zimmer betreten werden (5 Zimmer gesamt)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						stehen immer offen
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				85 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			85 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			-	-	85 cm






Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 16 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 16 cm

Hofcafé vom Museumsbauernhof Wennerstorf

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Hofcafé			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Tür zum Hofcafé (entspricht Tür zum Hofladen)							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓			✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?							mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓					114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓				114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓		114 cm






Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			300 cm x 88 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	300 cm x 88 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 3 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 3 cm
Hofcafé						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				116 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			116 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	116 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		-		-	kein Tisch erfüllt diese Anforderungen / Hinweis: insg. Innen- und Außenbereich: 8 Tische im Innenbereich (30-35 Sitzplätze)

Hofladen vom Museumsbauernhof Wennerstorf

Barrierefreiheit geprüft 						
Teilergebnis: Hofladen		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür zum Hofladen (entspricht Tür zum Hofcafé)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine mit eigenem Kraftaufwand
Wie wird die Tür geöffnet?						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	114 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			300 cm x 88 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	300 cm x 88 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 3 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 3 cm
Hofladen						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				117 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			117 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	117 cm
Kasse/ Tresen Hofladen						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			300 cm x 174 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 174 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	79-87 cm, Alternative






Ausstellungsgebäude vom Museumsbauernhof Wennerstorf

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: Ausstellungsgebäude			✓	-	-	-	
<p>In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>		Stufe	1	2	1	2	
Haupteingangstür zum Ausstellungsgebäude (entspricht Tür zum WC)							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2			✓		keine	
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			94 cm	
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	94 cm	

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			32 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	32 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 4 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 4 cm
Tür zum Ausstellungsgebäude						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			185 cm x 97 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	185 cm x 97 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle

Ausstellungsgebäude						
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm

WC für Menschen mit Behinderung (m/w) vom Museumsbauernhof Wennerstorf

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Parkplatz zum Behinderten-WC							IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.		G1	✓				145 cm
Die Länge des Weges beträgt:							20 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.		G2, R1,R2		✓	✓	✓	145 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.		G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt		G2		✓			keine Gegenstände

werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)						
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2					keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2					keine
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			-	-	7 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						3 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				✓	0 %
Haupteingangstür zum Gebäude (entspricht Tür zum Ausstellungsgebäude)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	94 cm

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		-			32 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			-	-	32 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 4 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 4 cm
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				95 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			95 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	95 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	nach außen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			190 cm x 82 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	190 cm x 82 cm

WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			rechts 77 cm x 57 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 13 cm x 57 cm rechts 77 cm x 57 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			128 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	128 cm x 65 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						57 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	52 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja, vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht anfahrbar, nicht hochklappbar
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	32 cm (84 cm)

Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-	26 cm (83 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja, vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht anfahrbar, nicht hochklappbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	30 cm (84 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	26 cm (83 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	58,5 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			215 cm x 98 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	215 cm x 98 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				-	86 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm	R2				✓	30 cm oder mehr

unterfahrbar sein.						
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						es gibt keinen Alarm

Medien

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	nein
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	nein



Fotos



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Museumsbauernhof



Öffentliches WC