

## Ferienwohnung Hamburg - Rosengarten

Ehestorfer Straße 2b  
21224 Rosengarten OT  
Vahrendorf

Tel: 0172-4005004  
Fax:

info@ferienwohnung-hamburg-  
rosengarten.de  
[www.ferienwohnung-hamburg-  
rosengarten.de](http://www.ferienwohnung-hamburg-rosengarten.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 12. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parkplatz

Alternative zu Teilbereich: Parkplatz Tiefgarage

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-Parkplatz \(Außenbereich\)](#), [Weg Parkplatz Richtung Haupteingang FeWo](#)

#### ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger \(Version 2.0.\)](#)

#### Haupteingang

Alternative zu Teilbereich: Nebeneingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Haupteingang Ferienwohnung 2b](#), [Tür Haupteingang](#), [Tür Eingang Ferienwohnung](#), [Weg Parkplatz Richtung Haupteingang FeWo](#), [Flur Eingangsbereich](#), [Haupteingang Klingelschild](#)

#### Nebeneingang über Tiefgarage

Alternative zu Teilbereich: Haupteingang

Zugehörige Modulbögen: [Tür Eingang Ferienwohnung](#), [Aufzug Tiefgarage/FeWo](#), [Weg vom Tiefgaragen-Parkplatz in Richtung Aufzug](#), [Tür vom Aufzug kommend in Richtung Tiefgarage](#), [Zwischentür zu Tiefgarage oder Aufzug](#), [Tür Tiefgarage in Richtung Aufzug](#)

## Schlafräum Doppelzimmer

Alternative zu Teilbereich: Schlafräum Einzelzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafräum \(groß, Doppelzimmer\)](#), [Flur Wohnung](#)

## Schlafräum Einzelzimmer

Alternative zu Teilbereich: Schlafräum Doppelzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Schlafräum \(klein, Einzelzimmer\)](#), [Flur Wohnung](#)

## Badezimmer

Zugehörige Modulbögen: [Badezimmer FeWo](#), [Flur Wohnung](#)

## Wohnzimmer

Zugehörige Modulbögen: [Wohnraum](#), [Flur Wohnung](#) , [Tür Terrasse](#)

## Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küche FeWo](#), [Flur Wohnung](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel \(Version 2.0.\)](#)

## Allergie

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Parkplatz (Tiefgarage)

Zugehörige Modulbögen: [Behinderten-Parkplatz \(Tiefgarage\)](#), [Aufzug Tiefgarage/FeWo](#), [Weg vom Tiefgaragen-Parkplatz in Richtung Aufzug](#), [Tür vom Aufzug kommend in Richtung Tiefgarage](#), [Zwischentür zu Tiefgarage oder Aufzug](#), [Tür Tiefgarage in Richtung Aufzug](#)

## Parkplatz (Version 2.0.)

### Behinderten-Parkplatz (Außenbereich)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 338 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 21 m.

## Behinderten-Parkplatz (Tiefgarage)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 303 cm.

Stellplatzlänge: 770 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 32 m.

## Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger (Version 2.0.)

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 77 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 140 cm.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

## Eingangsbereich (Version 2.0.)

### Eingangsbereich Haupteingang Ferienwohnung 2b

Tür (Version 2.0.)

### Tür Haupteingang

Eingangstür

Tür Eingangsbereich

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 186 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 182 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

### Tür Eingang Ferienwohnung

Eingangstür

## Tür Eingang Ferienwohnung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 134 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 271 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Schlafräum (Version 2.0.)

### Schlafräum (groß, Doppelzimmer)

Tür zum Schlafräum

#### Tür Schlafzimmer (groß, Doppelzimmer)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 93 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 303 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 303 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 148 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 84 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 148 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 303 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 52 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 255 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 47 cm.

Breite des Bettes: 180 cm.

## Schlafräum (klein, Einzelzimmer)

Tür zum Schlafräum

Tür Schlafräum (klein, Einzelzimmer)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 162 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 202 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 365 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 133 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 133 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 133 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 365 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 0 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 0 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 55 cm.

Breite des Bettes: 80 cm.

## Badezimmer FeWo

Tür zum Sanitärraum

Tür Badezimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 104 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 125 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 17 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 51 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 18 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 51 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 125 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 103 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 31 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

## Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 104 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 125 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar. Es gibt keine Beinfreiheit.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Duschwanne. Die Haltegriffe für Duschwanne und WC sind Saugnapfgriffe der Firma Roth (TÜV-geprüft) und können individuell in der Höhe angepasst werden. Das Maximalgewicht beträgt 70kg.

## Wohnraum

Tür

## Tür zum Wohnraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 104 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 450 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 500 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 650 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 150 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Terrasse, die vom Wohnraum bzw. der Küche über eine Schwelle von 2,5 cm zugänglich ist. Die Größe der Terrasse beträgt ca. 18m<sup>2</sup>

## Küche FeWo

Tür

### Tür Küche

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 104 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 450 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite: 243 cm.

Größe der Küche - Breite: 400 m.

Größe der Küche - Tiefe: 350 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 315 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 243 cm.

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Es gibt eine speziell auf die Nutzung für Rollstuhlfahrer ausgelegte Küche.

Anmerkungen für den Gast: Der Ofen befindet sich in einer Höhe von 113cm.

## Technische Hilfsmittel (Version 2.0.)

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Andere angebotene Hilfsmittel: selbst montierbare Haltegriffe (WC und Duschwanne), Badewannensitz

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine ausführliche Mappe mit Gästeinformationen (Tourenvorschläge, Ausflugsziele, Dienstleistungen in der Nähe, Ausstattung der FeWo

## Weg Parkplatz Richtung Haupteingang FeWo

Breite des Weges: 155 cm

Länge des Weges: 21 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

## Aufzug Tiefgarage/FeWo

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 242 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 184 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 111 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 140 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 330 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 600 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 108 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 88 cm



Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist:  
43 cm

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Flur Wohnung

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 86 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

### Flur Eingangsbereich

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: keine Beschilderung vorhanden

### Weg vom Tiefgaragen-Parkplatz in Richtung Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 32 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 124 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

## Tür (Version 2.0.)

### Tür vom Aufzug kommend in Richtung Tiefgarage

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 212 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

### Zwischentür zu Tiefgarage oder Aufzug

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 287 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 125 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür Tiefgarage in Richtung Aufzug

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

## Tür Terrasse

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 165 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 165 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.