



# Bericht für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Außenansicht des Jugendferienheims

## Jugendferienheim Sprötze

Anschrift	Jugendferienheim Sprötze Brunsbeweg 6 21244 Buchholz-Sprötze
Kontaktdaten	Deutsche Schreiberjugend Hamburg Tel.: 040 – 59 73 35 E-Mail: <a href="mailto:info@schreiberjugend-hh.de">info@schreiberjugend-hh.de</a> Web: <a href="http://www.schreiberjugend-hh.de">www.schreiberjugend-hh.de</a>



# Prüfergebnis

Das **Jugendferienheim Sprötze** wurde am 10.12.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2015 bis März 2018** führen.



**Alle** mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ besucht.

Die **Informationen zur Barrierefreiheit** finden Sie in insgesamt vier verschiedenen Berichten.

Bei einigen Betrieben kann noch ein fünfter Bericht hinzukommen, in dem sich Informationen für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten finden. Bei diesen Angaben handelt es sich um eine Selbsteinschätzung/-auskunft des Betriebes.

Folgende Berichte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Bericht für Menschen mit **Gehbehinderung** und **Rollstuhlfahrer**
- Bericht für Menschen mit **Hörbehinderung** und **gehörlose Menschen**
- Bericht für Menschen mit **Sehbehinderung** und **blinde Menschen**
- Bericht für Menschen mit **kognitiven Beeinträchtigungen**
- Information für Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten (optional)



# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie die individuelle Eignung für sich prüfen. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Barrierefreiheit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

## Kurzbeschreibung des Betriebes

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite von 80 cm**
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die Bewegungsflächen weisen in den **Sanitärräumen** eine **Mindestgröße von 107 cm x 127 cm** auf
- in dem **Sanitärraum** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **86 cm x 65 cm**
- in dem **Sanitärraum** ist ein **Haltegriff rechts** vorhanden, das WC ist von der rechten Seite jedoch nicht anfahrbar
- die **Dusche** ist **stufenlos** erreichbar, die Duschfläche beträgt mind. **140 cm x 120 cm**, es ist ein **Duschstuhl** vorhanden und waagrecht angebrachte **Haltegriffe** sind vorhanden



## Erläuterung der Piktogramme

Die verwendeten Piktogramme bedeuten, dass der jeweilige Bereich teilweise barrierefrei oder barrierefrei für die entsprechende Personengruppe ist. Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

	<p><b>teilweise barrierefrei</b> für Menschen mit <b>Gehbehinderung</b>                  (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p><b>barrierefrei</b> für Menschen mit <b>Gehbehinderung</b>                  (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)</p>
	<p><b>teilweise barrierefrei</b> für <b>Rollstuhlfahrer</b>                  (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>
	<p><b>barrierefrei</b> für <b>Rollstuhlfahrer</b>                  (Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)</p>

## Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

Barrierefreiheit geprüft							
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>			✓	-	✓	-	
<b>Teilergebnis: Haupteingang</b>			✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>			✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Speiseraum 11</b>			✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Dusche für Menschen mit Behinderung (w/m)</b>			✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 2</b>			✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Hilfsmittel</b>							nur zur Information

**Parkplatz (Jugendferienheim Sprötze)**

**Hinweis:** Parkplatz befindet sich hinter dem Gebäude und ist für Betreuer. Der Ausstieg erfolgt vor dem Eingang.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">                 Barrierefreiheit geprüft             </div>  </div>							
<b>Teilergebnis: Parkplatz für Betreuer</b>		✓	-	✓	-		
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Parkplatz</b>							<b>IST-Zustand</b>
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓			✓	ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-			-	nein
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.							Parkplatz für Betreuer/ Ausstieg erfolgt vor dem Eingang
<b>Weg vom Parkplatz zur Rampe vor dem Eingang (für Betreuer)</b>							<b>IST-Zustand</b>

Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				200 cm
Die Länge des Weges beträgt:						100 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1, R2	✓	✓	✓		200 cm
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2	-		-		nein
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2, R2	✓		✓		keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2, R2	✓		✓		keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2		✓	✓		0 %
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2			✓		0 %

Haupteingang (Jugendferienheim Sprötze)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;"> <p>Barrierefreiheit geprüft</p> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	-	-	-	
<p><b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist</p>	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Rampe zur Eingangstür</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2		✓	✓	✓	7 %
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		-	-	-	90 cm

Eingangstür					
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓
Wie wird die Tür geöffnet?					keine mit eigenem Kraftaufwand
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓		90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓		300 cm x 170 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓		2 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (m/w) (Jugendferienheim Sprötze)

<p>Barrierefreiheit geprüft</p>							
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>			✓	-	-	-	
<p><b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>		<b>Stufe</b>	1	2	1	2	
<b>Flur / Gang im EG zum Flurtrakt 10</b>							<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				200 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	200 cm
<b>Tür zum Flurtrakt 10 zum WC</b>							<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm		G1	✓				94 cm

Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			235 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	235 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt	G2		✓			300 cm x 300 cm

mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)						
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			86 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 86 cm x 65 cm rechts 44 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		-			130 cm x 107 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	130 cm x 107 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						65 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	42,5 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nicht vorhanden

<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		-	nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	48,5 cm über der Sitzhöhe
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	60 cm Länge
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			107 cm x 127 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	107 cm x 127 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	84 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf/Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden						es gibt keinen Alarm

kann.						
-------	--	--	--	--	--	--

### Speiseraum 11 (Jugendferienheim Sprötze)

**Hinweis:** Es sind mehrere identische Speiseräume vorhanden. Die Tische/ Möbel sind verstellbar.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Speiseraum 11</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	1	2	1	2	
<b>Flur / Gang im EG zum Flurtrakt 10 zum Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	200 cm
<b>Tür zum Flurtrakt 10</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm

Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			235 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	235 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
<b>Tür zum Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			300 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	300 cm x 300 cm

Speiseraum 11						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				300 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			300 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	300 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	10 Tische mit 40 Sitzen

Dusche für Menschen mit Behinderung (w/m) (Jugendferienheim Sprötze)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Flur / Gang im EG zum Flurtrakt 10 zum Duschaum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	200 cm
<b>Tür zum Flurtrakt 10</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm

Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			235 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	235 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
<b>Tür vom Flur zum Duschaum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			235 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	235 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
<b>Eingang zur Dusche</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	öffnet nach innen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			152 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	152 cm x 160 cm
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			152 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	152 cm x 160 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				✓	81 cm

Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2				-	weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
<b>Dusche</b>						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			0 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	0 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			140 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2			-	-	140 cm x 120 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	ja, fest installiert, klappbar
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja, waagrecht
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein. T.: -2	R2				✓	83 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				✓	Duscharmatur in einer Höhe von 82 cm

Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						es gibt keinen Alarm

Zimmer 2 (Jugendferienheim Sprötze)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b>  </div>						
		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Flur / Gang im EG zum Flurtrakt 10 zum Zimmer 2</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	200 cm
<b>Tür zum Flurtrakt 10</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			94 cm

Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			235 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	235 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
<b>Eingang zum Zimmer 2</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				80 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			80 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			-	-	80 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			175 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	175 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.					ja
<b>Zimmer 2</b>					<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓			105 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓		105 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2		✓	✓	105 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		-		105 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			-	105 cm x 300 cm
<b>Bett</b>					<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		-		105 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	105 cm x 300 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-		105 cm x 300 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	105 cm x 300 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2			✓	ja, in 28 cm Höhe

Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						49 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						ja, ausleihbar

## Hilfsmittel

Hilfsmittel	
Gibt es eine induktive Höranlage?	nein
Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde ect.) mitgebracht werden?	ja
Werden sonstige Hilfsmittel angeboten?	ja, Pflegebett



Fotos



Außenbereich



Außenbereich



Außenbereich



Eingangsbereich



Innenansicht



WC



WC



Speiseraum



Dusche



Schlafrum